

LEGENDA	
	Punto di fornitura Enel
QX 	Quadro elettrico
	UPS trifase autonomia 30min. (art.14.6.3.4 + 14.6.4.7)
	UPS monofase autonomia 30min. (art.14.6.1.7 + 14.6.2.5)
	Scatola di derivazione
	Circuiti di alimentazione



COMUNE DI CANICATTI'

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



OGGETTO:

PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI "COMPLETAMENTO,
SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DELLA
SCUOLA RAPISARDI" - **CUP: G17H03000130001**

PROGETTO ESECUTIVO

Codice elaborato	Titolo elaborato
7.8.1	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO Circuiti Quadri Principali: Piano Seminterrato
Nome file: 7.8.CIRCUITI QUADRI PRINCIPALI piano seminterrato.dwg	
Scala: 1/100	

Approvazioni / Validazioni

B					
A	EMISSIONE	OTTOBRE 2025			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO	APPROVATO